

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

## CERTIFIKÁT

č.: 1091027

**Výrobek:** Rozváděč nn

**Typ:** Rx-x-xx-xxx-xx (viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** 3x400/230 V, 50 Hz, do 63 A

**Objednavatel:** EMS 3000 s.r.o.  
Litoměřická 145, 277 21 Liběchov, Česká republika

**Výrobce:** EMS 3000 s.r.o.  
Litoměřická 145, 277 21 Liběchov, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 903519-01/01 ze dne: 08.12.2009**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**

ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02,  
ČSN EN 60439-1:00 ed. 2+A1:04+1:08 čl.4,5,8.2.1,8.2.2,8.2.4,8.2.4.1,8.2.5,8.2.7,  
8.2.9,8.2.10,8.2.12,8.2.13,8.2.15,8.3.1,8.2.3,8.2.3.1.1, 7.10.3,7.10.3.1,7.10.4,7.10.4.1,  
ČSN 35 7030:72 čl.70,71,76,77,75,78,73,74,72.

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 903519 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2012

15.12.2009

V Praze dne

v.z.

Mgr. Miroslav Sedláček  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



903519-01